

Référence : 110316-703

Préleveur : CLIENT

TEST

A l'attention de Monsieur DUPONT
5 Avenue Achille Maureau
B.P. 90095
84703 SORGUES Cedex

Sorgues le 30/03/11 Page 1

RAPPORT D'ANALYSE

Numéro d'échantillon : 11031607031

Matrice : LEGIONELLE SUR EAU CHAUDE SANITAIRE
Texte de référence : ARRETE DU 01.02.2010-SURVEILLANCE DES LEGIONELLES DANS LES
INSTALLATIONS DE PRODUCTION, DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION
D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Date de prélèvement : 01/01/11 à 09H00

Lieu : LABORATOIRE LAEASE

Température : 56,0 °C

Caractéristiques du prélèvement

Nature : Analyse deuxième jet **Flambage** : Oui
Eau traitée : Oui
Traitement effectué : Continu et ponctuel
Type de traitement : ANTI-OXYDANT + ANTI-CORROSION + BIOCIDES

Résultat	Méthode	Seuils
----------	---------	--------

Analyses Microbiologiques

Analyse micro. débuté le : 01/01/11
Nombre de Legionella : < 250 UFC/L (NF T90-431/A1)
Dont L.Pneumophila : < 250 UFC/L (NF T90-431/A1)

Conclusion : Legionella non détectées.

Information: Etablissement recevant du public-Seuil: < 1000 UFC/L (L.Pneumophila)
Etablissement de santé - Point d'usage à risque identifié : < 250 UFC/L

FIN DU COMPTE RENDU

RESPONSABLE MICROBIOLOGIQUE

IM Soriana

ASSISTANT TECHNIQUE

MAS Séverine

RESPONSABLE CHIMIE

ROUANE Charlélie